



제12-0385호

안 전 인 증 서

R. STAHL Schaltgeraete GmbH

Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

————— 품 목 —————

Terminal box

————— 형식 · 모델 / 용량 · 등급 / 인증번호 —————

형식·모델	용량 · 등급	인증번호
8146/1***-**, 8146/2***-**	1100V(800V with bolt-type screw terminals), max.500A(max.315A for T6 with bolt-type screw terminals, max.400A for T6 with bolt-type screw terminals) Ex d e ia ib [ia] mb IIA,IIB,IIC T4/T5/T6 Ex tb IIIC T80℃,T95℃ or T130℃	12-GA4BO-0385

————— 인 증 기 준 —————

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2010-36호)

————— 인 증 조 건 —————

-60℃ ≤ Ta ≤ +100℃ (인증받은 부품의 Ta에 따라 최고 허용 Ta는 제한된다.)

2012 년 7 월 9 일

한국가스안전공사 사장





인 증 조 건

1. 제조공장:

Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg Germany에 위치한 R. STAHL Schaltgeraete GmbH
공장에서 생산한 제품 중 아래 인증범위의 제품에 한함.

2. 제품개요

The terminal box of type 8146/1***-** and 8146/2***-** is a polyester-resin housing designed to type of protection Increased safety "e" and Protection by enclosure "tb". It is used to house terminals for intrinsically safe and non-intrinsically safe circuits and may optionally be provided with disconnect terminals, fuses, busbar and bolt-type screw terminals.

3. 인증범위: 본 인증서는 아래의 형식번호에 한하여 유효함

품목 명 terminal box, 모델 명 8146/1***-**, 8146/2***-**에 한하여 인증함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

5. 인증(변경)사항

6. 그 밖의 사항

안전인증품의 품질관리. 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
