



제2018-031260-01-1호(1/2)

안전인증서

R.STAHL Schaltgeräte GmbH
Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Digital Input Output Module(DIOM)

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

9471/35-16-11(Ex nA ic [ia] IIC T4) / 18-KA4BO-0384X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2016-54호

인 증 조 건

1. 제조공장

·본 인증서는 'Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg, Germany'에서 생산하는 제품에 한함.

2. 제품개요

- 최대 16개까지 비본질 안전 입력 및 출력 신호를 원격 I/O 시스템에 연결하기 위한 기기임.
- 본질안전을 위한 전기적 파라미터
 - 별첨1의 본질안전을 위한 전기적 파라미터 참조
- 사용주위온도: $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +75\text{ }^{\circ}\text{C}$

3. 인증범위: 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함.

4. 안전한 사용을 위한 조건

- 가스 폭발 환경에 설치할 경우, 당 기기는 KS C IEC 60664-1에 따른 오염등급2 이하 환경에서 고용노동부 고시 제2016-54호 [별표6] 요구사항에 적합한 IP 54등급 이상의 외함을 사용하여야 함.
- 당 기기는 2중 지역에 한하여 사용하여야 함.

5. 인증(변경)사항: 없음.

6. 그 밖의 사항

- 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수
- 본 안전인증서는 반드시 관련 IECEx 인증서(IECEx DEK 16.0010X issue No.0)와 함께 사용

2018 년 8 월 17 일

한국산업기술시험원장





제2018-031260-01-1호(2/2)

인 증 조 건

[별첨1] 본질안전을 위한 전기적 파라미터 및 최대 사용주위온도

- 전원(입력) Plug-BusRail V101/핀 7, 8, 9, 10 (+), 핀 27, 28, 29, 30 (-)
본질안전 방폭구조 Ex ia IIC
 $-U_i = 26.2 \text{ V}$
- 주소 및 데이터 버스(통신) Plug-BusRail V101/핀 4, 5, 14, 15, 16, 24
본질안전 방폭구조 Ex ia IIC
 $-U_o = 6.6 \text{ V}$, $I_o = 102 \text{ mA}$, $P_o = 168 \text{ mW}$, $L_i = 0 \text{ mH}$, $C_i = 0 \text{ nF}$
- 전자 스위치 제어(입력) Plug-BusRail V101/핀 18, 19
본질안전 방폭구조 Ex ia IIC
 $-U_o = 26.2 \text{ V}$, $I_o = 1.0 \text{ mA}$, $P_o = 16 \text{ mW}$
- 입력(NAMUR) 또는 저전력 출력
 $-U_{E/A} = 8 \times (1 \pm 5\%) \text{ V}$, $I_{E/A} = 8 \text{ mA}(R_i = 1 \text{ k}\Omega)$