

防爆合格证

CQMTi23.0004X

生产者名称: R.STAHL Schaltgeräte GmbH

生产者地址: Am Bahnhof 30, D-74638, Waldenburg, Germany

产品名称: 模拟量输出安全栅

系列/型号/规格: 9265/26-11-10s, 9265/26-11-10k, 9265/16-11-10s,
9265/16-11-10k

防爆标志: [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc

上述产品经技术文件审查和样机检测,符合标准 GB/T 3836.1-2021、
GB/T 3836.3-2021 和 GB/T 3836.4-2021 的要求。

备注:

1. 本产品检测项目编号: HT23-114。
2. 电气参数详见附件。
3. 设备的特殊使用条件详见附件。

发证日期: 2023年12月13日

有效期至: 2028年12月12日

签发人: _____



CQM 上海方圆标志质量检验检测有限公司

CHINA
QUALITY MARK

注: 本证书仅对与送检样品一致的产品有效

📍 上海市嘉定区徐潘路1918号2幢一层F区 (201808) ☎ 021-69961156 ✉ info@cqmti.com

附件

CQMTi23.0004X

发证日期：2023年12月13日

第1页 共1页

一、电气参数：

回路	接端子	电气参数
电源	5/6	24 VDC Max. 400mA
信号输入	1/2 3/4	24 VDC Max. 30mA
本安信号输出	10/11 12/13	Um=60V Uo=25.2V, Io=93mA, Po=586mW Lo=2mH, Co=104nF

二、设备的特殊使用条件：

1. 防爆标志为 Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc 隔离驱动器应安装在符合 GB/T 3836.1-2021 和 GB/T 3836.3-2021 规定的 IP54 壳体中。
2. 防爆标志为 [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIc 隔离驱动器应安装在安全区。
3. 使用环境温度范围为 (-40~70) °C。
4. 不得带电操作 DIP 开关。

CQM 上海方圆标志质量检验检测有限公司

CHINA
QUALITY MARK

注：本证书仅对与送检样品一致的产品有效

上海市嘉定区徐潘路1918号2幢一层F区 (201808) ☎ 021-69961156 ✉ info@cqmti.com