


**EU-Konformitätserklärung**  
*EU Declaration of Conformity*  
*Déclaration de Conformité UE*



**R. STAHL Schaltgeräte GmbH • Am Bahnhof 30 • 74638 Waldenburg, Germany**  
 erklärt in alleiniger Verantwortung, *declares in its sole responsibility, déclare sous sa seule responsabilité,*

dass das Produkt: *Signalgerätekombination*  
*that the product: Signal device combination*  
*que le produit: Combinaison de l'appareil Signal*

Typ(en), *type(s), type(s):* MEXE  
 MS25  
 MS35  
 MS45  
 MS55

mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt.  
*is in conformity with the requirements of the following directives and standards.*  
*est conforme aux exigences des directives et des normes suivantes.*

Richtlinie(n) / Directive(s) / Directive(s)	Norm(en) / Standard(s) / Norme(s)
---	-----------------------------------

2014/34/EU ATEX-Richtlinie	EN 60079-0:2012 + A11:2013
2014/34/EU ATEX Directive	EN 60079-1:2007
2014/34/UE Directive ATEX	EN 60079-7:2007
(OJ L 96, 29.3.2014, p. 309–356)	EN 60079-31:2014

Kennzeichnung, *marking, marquage:*

II 2 G Ex d e IIB / IIC T. Gb  
 II 2 D Ex tb IIIC T ...°C Db

CE

Produktnormen nach Niederspannungsrichtlinie: EN 60598-1:2015  
*Product standards according to Low Voltage Directive: EN 62471:2008*  
*Normes des produit pour la Directive Basse Tension:*

2014/30/EU EMV-Richtlinie	EN 50130-4:2011 + A1:2014
2014/30/EU EMC Directive	EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012
2014/30/UE Directive CEM	EN 61000-3-2:2014
(OJ L 96, 29.3.2014, p. 79–106)	EN 61000-3-3:2013

2011/65/EU RoHS-Richtlinie	EN 50581:2012
2011/65/EU RoHS Directive	
2011/65/UE Directive RoHS	
(OJ L 174, 01.07.2011, p. 88–110)	

Waldenburg, 2016-07-06

Ort und Datum  
*Place and date*  
*Lieu et date*

i.V.

Dr. A. Kaufmann  
 Leiter BU Leuchten & Signalgeräte  
*Head of BU Lighting & Signalling*  
*Directeur BU Eclairage & Appareils de signalisation*

i.V.

J.-P. Rückgauer  
 Leiter Qualitätsmanagement  
*Director Quality Management*  
*Directeur Assurance de Qualité*